

Tvirtinu:



PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Eil. nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
1.	Projekto pavadinimas	Paviršinių nuotekų tinklų, adresu Kalnalaukio g. 27 - 39, Širvintos, statybos projektas
2.	Statinių grupės sudėtis	Paviršinių nuotekų tinklai
3.	Statinio statybos rūšis	Nauja statyba
4.	Statinio projekto rengimo etapas	Techninis darbo projektas
5.	Projektavimo paslaugų apimtis	Statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka
6.	Reikalavimai nuotekų tinklams	200-250 mm plastikinių vamzdžių lietaus nuotekų tinkle įrengimas. Apvalūs g/b šuliniai Ø1000mm (gylis 1,5-3,50 m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir neplaukiojančio tipo ketiniais liukais. Plastikinis inspektavimo šulinys PVC Ø425 mm (pilna komplektacija). Gruntinio vandens lygio pažeminimas. TV vamzdinių apžiūra.

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ūkio plėtros skyriaus vedėja

Rita Gujienė